

## PROFORMA FOR SAFE DRINKING WATER AND SANITARY CONDITION CERTIFICATE

No. 2921

Dated: 27/5/23

It is certified that an inspection team headed by Dr. Anish Gurbal(Name of Officers with designation) from U.P.H.C Patel Nagar(Name of Department/ Office) inspected the Loyola International School, Mahanagar, Lucknow.(Name & Address of the school) on 27/5/23 (date of inspection) and found that the Loyola International School (Name of school) has safe drinking water facilities for the students and members of staff of the institution and is maintaining the hygienic sanitation condition in the school building & the campus as per norms prescribed by the Central/ State/ U.T. Govt.The above is valid for a period of 1 year

Signature with Seal: .....

Name

Dr. Anish Gurbal

Designation

M.O.I.C.Name & Address of the Office / Department: U.P.H.C Patel Nagar, L.K.O.To Principal  
Loyola International School,  
Mahanagar, Lucknow.

(Name &amp; Address of the Institution)

\* The filled up certificate should be either in Hindi or English. If it is issued in vernacular language, translated notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as a single pdf.

  
Principal  
Loyola International School  
LUCKNOW

  
Manager  
Loyola International School  
LUCKNOW

राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०,

सेक्टर-सी, अलीगंज, नेहरू बाल वाटिका के पीछे, लखनऊ

श्री एम०पी० सिंह प्रबन्धक लोयोला इण्टरनेशनल स्कूल महानगर जनपद-लखनऊ से प्राप्त जल के रसायनिक विश्लेषण का परिणाम


द्वारा एकत्रित/द्वारा भेजा गया	श्री क्षितिज भटनागर
एकत्र करने का दिनांक	16-03-2023
प्राप्त होने का दिनांक	16-03-2023
विश्लेषण का दिनांक	17-03-2023
जल प्राप्ति का स्थान	सबगरसिंवल पम्प
भौतिक लक्षण	पारदर्शी
प्रतिक्रिया	हल्का क्षारीय
असंयोजित एवं लवणीय तिक्ताति भाग(फ्री एवं सेलाईन अमोनिया) पी०पी०एम०	0.003
शिवत्याग तिक्ताति भाग(एल्यूमिनाइड अमोनिया) पी०पी०एम०	0.002
37 से०ग्रे० पर 3 घण्टे में अवशोषित जारक भाग(आक्सीजन एब्जार्ब) पी०पी०एम०	0.1
सांद्र विलयन में समस्त भाग(सालिड्स इन साल्यूशन टोटल) पी०पी०एम०	584.0
सांद्र विलयन में अनुत्पत भाग(सालिड्स इन साल्यूशन फिक्स्ड) पी०पी०एम०	366.0
सांद्र विलयन में उत्पत भाग(सालिड्स इन साल्यूशन कोलेशन) पी०पी०एम०	218.0
प्रज्वलन पर रूप	नो चारिंग
सम्पूर्ण कठोरता भाग पी०पी०एम०	420.0
स्थायी कठोरता भाग पी०पी०एम०	240.0
अस्थायी कठोरता भाग पी०पी०एम०	180.0
क्लोराईड्स पी०पी०एम०	60.0
नाईट्राईड्स पी०पी०एम०	नहीं
नाइट्रेट्स पी०पी०एम०	0.8
फ्लोराईड पी०पी०एम०	0.2
रेजीडुअल क्लोरीन पी०पी०एम०	नहीं
अभ्युक्ति	पेय योग्य


संख्या -439/ D / 2 / 3 /


दिनांक: 29-3-23

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- श्री एम०पी० सिंह प्रबन्धक लोयोला इण्टरनेशनल स्कूल महानगर जनपद-लखनऊ।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ।
- 3- नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम/नगर पालिका, लखनऊ।

  
वरिष्ठ लेब टेक्नीशियन,  
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०,  
लखनऊ।

  
अभ्युक्त निदेशक  
राज्य स्वास्थ्य संस्थान  
अलीगंज, लखनऊ

  
अपर निदेशक,  
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०  
लखनऊ।

  
Principal  
Loyola International School  
LUCKNOW

  
Manager  
Loyola International School  
LUCKNOW

## राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, अलीगंज, लखनऊ

प्रबन्धक, लोपोला इण्टरनेशनल स्कूल, नियर बादशाहनगर क्रोसिंग, फैंजाबाद रोड, महानगर लखनऊ से लिये गये पानी के नमूनों की जीवाणु परीक्षण

नमूना एकाज करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद-श्री एम. पी. सिंह (प्रबन्धक)

क्र. संख्या	एकाज करने का दिनांक तथा समय	पानी होने का दिनांक तथा आवरण (इनाकुलेशन)	जल प्राप्ति का स्थान	Presumptive coliform count			अति संभाव्य कोलीफार्म संख्या / 100 मि०ली०	शीतलक जल से (एमपी०एम० कोलीफार्म / 100 मि०ली०)	इण्डोथीओ आगर रिपोर्ट / 24 घंटे 37°C	असंयोजित या अवशिष्ट नीरवी भाग 10 लाख में (Residual Chlorine) P.P.M.	अव्यक्ति
				प्राथक परखनली में रखे गये जल की मात्रा	50 मि० ली०	10 मि० ली०					
485 / 81	16-03-2023	16-03-2023	स्वयं सिंचन	48 घंटे में 37 से०मी० तापमानपर	72 घंटे में कमरे के तापमानपर	रखी गई परखनली की संख्या	1	1	-	नहीं	संतोषप्रद

सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रबन्धक, लोपोला इण्टरनेशनल स्कूल, नियर बादशाहनगर क्रोसिंग, फैंजाबाद रोड, महानगर लखनऊ संख्या 12131..... दिनांक 29.3.2023
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ ।
- 3- नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर-दिगम / नगर-मालिका परिवद, लखनऊ ।

वरिष्ठ प्रायोगशाळा प्राविधिज्ञ  
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०  
लखनऊ

29/3/23

अपर निदेशक,  
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०  
लखनऊ

Principal  
Loyola International School  
LUCKNOW

Manager  
Loyola International School  
LUCKNOW